



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«25» сентября 2019 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 312

В период с 10.00 ч. «06» сентября 2019 года по 10.00 ч. «25» сентября 2019 года по адресу: 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д.41а.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «03» сентября 2019 года №312

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №226» (далее по тексту – МДОУ «Детский сад №226»)

Продолжительность проверки: 14 рабочих дней

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №226» Воробьева Татьяна Валентиновна 04.09.2019 г. лично под роспись.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Соловьева Вера Васильевна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №226» Воробьева Татьяна Валентиновна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:


Двухэтажное здание, 2 степени огнестойкости, расположенное по адресу: 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д.41а. Класс функциональной опасности Ф 1.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (контракт №01/07/2019/ТО на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации от 01.07.2019 г.) и обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. Год ввода здания в эксплуатацию – 1963 г. Объект защиты находится на расстоянии 1,5 км. от пожарной части №1. Общая площадь помещений составляет 517 кв.м. со сложной внутренней планировкой. На объекте защиты осуществляется вывод сигнала автоматической установки пожарной сигнализации о пожаре (срабатывании) по радиоканалу или другим способом на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы или в пожарную часть. Максимальное количество детей составляет 127 человек. Максимальное количество обслуживающего персонала составляет около 30 человек. В ночное время 1 сторож. На момент проверки в здании детского сада находится 77 воспитанников, 14 сотрудников. При проведении проверки представлен приказ №02-03/255/33 от 30.08.2019 г. «О одновременном пребывании воспитанников» согласно которому в группах №4 и №5, располагающихся на 2-м этаже здания (корпус №2) по адресу: 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д.41а разрешено одновременное пребывание не более 10 человек в каждой группе, т.к. групповые ячейки имеют по 1-му эвакуационному выходу. А также в КНД на МДОУ «Детский сад №226» имеется решение Арбитражного суда ЯО по делу №А82012480/2016 от 16.01.2017 года, в котором указано, что пункт предписания №227/1/1 от 08.06.2016 г. выданного МДОУ «Детский сад №169» (МДОУ «Детский сад №226» является правопреемником МДОУ «Детский сад №169») касающиеся обеспечения вторым эвакуационным выходом групповую ячейку (помещения №10, 11, 12, 13, 14 по тех. паспорту БТИ инв. № 24803) признан недействительным и отменен.


В ходе проведения проверки:

■ нарушений не выявлено п.п. 1, 2, 3, 4, 5 предписания от 18.08.2018 г. №324/1/1 устранены в установленный срок – 01.09.2019 г.



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Приказ №02-03/255/33 от 30.08.2019 г. «О одновременном пребывании воспитанников»:
2. Рабочая документация АУПС, СОУЭ в хозблоке, прачечной, принадлежащих МДОУ «Детский сад №226» 2019 года.
3. Акт выполненных работ №9130002 от 13.09.2019 г.
4. Документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости.
5. Решение Арбитражного суда ЯО по делу №А82012480/2016 от 16.01.2017 года.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля

по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


« 25 » сентября 20 19 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №226» Воробьева Т.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » сентября 20 19 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)