



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабица, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 324/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 226».

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № 324 от «30» августа 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «11» сентября 2018 года по 10 час. 00 мин. «18» сентября 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным Вадимом Георгиевичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 226», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, ул. Пр. Октября, 41а, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего МДОУ «Детский сад № 226» Воробьевой Татьяны Валентиновны.

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п / п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Дверь эвакуационного выхода через тамбур в группе № 2 открывается не по направлению выхода из здания.	ст.1,2,38 ФЗ № 69; СНиП 21-01-97* п. 6.17	01.09.2019.	
2	Двери, выходящие в правую лестничную клетку со 2-го этажа, а также в лестничную клетку из группы №1 не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.	ст.1,2,38 ФЗ № 69; п.36 (г) ППП в РФ; СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.09.2019.	
3	В группах №4, №5 над дверями вторых эвакуационных выходов, ведущих через музыкальный зал, отсутствуют световые оповещатели «Выход»	статья 1,2,38 ФЗ № 69, т.1 НПБ 104-03; НПБ 88-2001	01.09.2019.	
4	Дверь электрощитовой выполнена не противопожарной EI30.	ст.1,2,38 ФЗ № 69; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.09.2019.	
5	Отдельно стоящее хозяйственно-бытовое здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	статья 1,2,38 ФЗ № 69, п. 4 НПБ 110-03	01.09.2019.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» сентября 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(подпись)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 226» Воробьева Татьяна Валентиновна

(должность, фамилия, инициалы)



«18» сентября 20 18 г.

* - место личной печати

1	Дверь эвакуационного выхода №2 открыта не по направлению выхода из здания.	Ст. 1.2.38 ФЗ № 69; СНиП 21-01-97* п. 6.17	01.09.2018
2	Дверь, выходящая в правую лестничную клетку со 2-го этажа, а также в левую клетку №1 не (т) ППР в ППР; СНиП 21-01-97* п. 6.18*	Ст. 1.2.38 ФЗ № 69; п. 3.6	01.09.2018
3	В группах №4, №5 над дверями входов эвакуационных выходов, ведущих к поэтажным музыкальным и театральным залам отсутствуют «Выход»	Статья 1.2.38 ФЗ № 69; т.1 НПБ 104-03; НПБ 88-2001	01.09.2018
4	Дверь электрощитовой выполненная не противопожарной EI30.	Ст. 1.2.38 ФЗ № 69; п. 2.2.6 СП 4.13130.2013	01.09.2018
5	Отдельно стоящее хозяйственно-бытовое здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	Статья 1.2.38 ФЗ № 69; п. 4 НПБ 110-03	01.09.2018