



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: [ondgorod@mail.ru](mailto:ondgorod@mail.ru))

**Предписание № 42/1**

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 226»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, филиала или, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору от «02» марта 2022 года № 42, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «04» марта 2022 года по 14 час. 00 мин. «16» марта 2022 года

1) Калиниченко Ладой Сергеевной, государственным инспектором г. Ярославля о пожарному надзору.

проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 226» (далее МОДУ «Детский сад № 226») 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 26а, осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 26а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 226» Воробьевой Татьяной Валентиновной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательно го требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ, срок службы более 10 лет) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) дальнейшей возможности эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 правил противопожарного режима в РФ.	15.04.2023г.	

2.	На объекте защиты кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (фактически выполнены, открыто не огнестойким кабелем КСПВ, ТРВ).	ч. 2, ч. 8 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.9 НПБ 104-03; п. 3.4 СП 3.13130-2009.	15.04.2023г.
----	--	---	--------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: «Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания». В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Калининченко Л.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку)


«16» марта 20 22 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

заведующий МДОУ «Детский сад № 226»

  
(должность, фамилия, инициалы)

«16» марта 20 22 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору